

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ



Τα σύνολα
επέκτασης
εύκαμπτου
καλωδίου (cord
extension sets)
είναι γνωστά και
ως «extensions».

Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι:

- φέρουν τη σήμανση **CE** που τοποθετείται με ανθεκτική ετικέτα στο καλώδιο,
- φέρουν **σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά** του προϊόντος, όπως:
 - η ονομαστική τάση σε βολτ (**V**),
 - η ονομαστική συχνότητα (**Hz**) ή το σύμβολο για τη φύση της τροφοδοσίας ($\sim$ για εναλλασσόμενο ρεύμα)
 - η μέγιστη ονομαστική ισχύς σε **βατ (W)**, π.χ. 3.000 W,
 - το ονομαστικό ρεύμα σε **αμπέρ (A)**, π.χ. 13 A.
- φέρουν το **όνομα**, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο **εμπορικό σήμα** και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή/εισαγωγέα,
- φέρουν τον **τύπο ή το μοντέλο** του προϊόντος,
- συνοδεύονται από **οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας** στην ελληνική γλώσσα.

Κατά τη χρήση των συνόλων επέκτασης εύκαμπτου καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι:

- Δεν έχουν εμφανές ηλεκτρικό ή μηχανικό **πρόβλημα**,
- Δεν έχουν υποστεί **φθορές**,
- χρησιμοποιούνται **μόνο όταν είναι απαραίτητο**,
- **δεν συνδέονται** με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, του οποίου το συνολικό άθροισμα της ονομαστικής ισχύος **προσεγγίζει ή υπερβαίνει** τη μέγιστη ονομαστική ισχύ σε βατ (W), π.χ. 3.000 W,
- τοποθετούνται τουλάχιστον **ένα μέτρο μακριά από εύφλεκτα υλικά**, όπως ρούχα, χαρτί, έπιπλα ή κουρτίνες και ποτέ πάνω σε χαλιά,
- **δεν τοποθετούνται** κοντά σε σημεία, όπως πόρτες και παράθυρα, τα οποία με την κίνησή τους μπορεί να τα φθείρουν, ούτε σε οδεύσεις διαφυγής, εξόδους κινδύνου και χώρους που ενδεχόμενη δυσλειτουργία τους μπορεί να καταστήσει απροσπέλαστη την έξοδο,
- **δεν χρησιμοποιούνται** για τη σύνδεση ενεργοβόρου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως συσκευές θέρμανσης, ψυγεία, πλυντήρια,
- **δεν συνδέονται** διαδοχικά μεταξύ τους.



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



Γ.Τ.Π. 187/2025 ISSN 2980-5392 online

Αγοράζετε σύνολα επέκτασης εύκαμπτου καλωδίου αναγνωρισμένων κατασκευαστών, καθώς αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

Προσέξτε όλες οι σημάνσεις να είναι εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων χαμηλής τάσης. Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22800522