



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

**Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών**  
**Αρ. ΕΑΗ-2023-21 / 11-2023**  
**Απαγωγός κρουστικών τάσεων / Surge Protective device (SPD) – HONI / HS2-40**

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Επιπρόσθετα, δε φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με το παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, και δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

**Προϊόν**

- Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Είδος: Απαγωγός κρουστικών τάσεων /  
Surge Protective device (SPD)
- Εμπορική επωνυμία: Honi
- Μοντέλο: HS2-40
- Χαρακτηριστικά: 2 P, T2
- Κατασκευαστής: YUEQING HIGH QUALITY ELECTRIC CO., LTD  
(στη συσκευασία)
- Εισαγωγέας: AN.KO.SA GENERAL TRADING LTD



**Κίνδυνος:** Φωτιά και ηλεκτροπληξία

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [director@ems.mcw.gov.cy](mailto:director@ems.mcw.gov.cy) ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Καλούνται οι αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν / εγκαταστήσουν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.